



گزارش بازاریابی

شرکت آب و فاضلاب تهران

شماره گزارش		۱		شماره قرارداد		۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱		نام پروژه		061316020212011612700to061316020212011612600		
ویژگی پروژه	نام کارفرما		نام مشاور		نام پیمانکار		نام پیمایشگر		نام ناظر			
	شرکت آب و فاضلاب تهران		شرکت مهتاب قدس		شرکت دریا کار یزد		جناب آقای ۱۰۰۰		-			
ویژگی بستر پروژه	پیمانکار اجرا		شماره قراردادار پیمانکار اجرا		شماره مرجع لوله (کد یونیک یا کد المان)							
	شرکت پیمانکاری ۱		۴۷۴۱۱		۱							
آدرس پروژه	استان		شهرستان		آدرس							
	تهران		تهران		خیابان اینارگران شمالی خیابان نیلوفر							
ویژگی ویدئومتری	هدف از بازرسی		وضعیت منطقه		شرایط آب و هوایی		تاریخ بازرسی		زمان بازرسی		شستشو پیش از بازرسی؟	
	بررسی و تحقیق در مورد عیوب سازه ای و سرویس دهی		شهر		باران و برف نمی بارد		۱۴۰۵/۶/۱۵		۱۳:۴۳:۰۶		بلی	
ویژگی آدَمِرو	آدَمِرو	شماره مرجع آدَمِرو	شماره آدَمِرو	عمق آدَمِرو	تعداد مجرا	پله	نوع دریچه	وضعیت دریچه	نوع آدَمِرو			
	پایین دست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۷۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
	بالادست	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۱۱۶۱۲۶۰۰	۳	۲	دارد	چدنی	سالم	بتنی			
ویژگی فاضلابرو	طول فاضلابرو		سایز لوله		کاربری فاضلابرو		شکل سطح مقطع		جنس			
	۵۰		۲۵۰		فاضلاب مجرا		دایروی		پلی اتیلن			
نتیجه ویدئومتری	طول ویدئو متری شده		طول ویدئو متری نشده		شیب متوسط لوله (طراحی)		شیب متوسط لوله (ساخته شده)		نتیجه ویدئومتری			
	۴۹.۹۵		۰.۰۵				-۵.۶۴		مسیر لوله کامل طی شد			
	مسیر ویدئومتری				محل توقف ویدئومتری				دلیل توقف ویدئومتری			
	در جهت جریان				۴۹.۹۵							
	خلاف جهت جریان											
توضیحات				تست ۳۴۵؛ Structure Score:۰؛ GainScore:۱								