

 شرکت دریا کار یزد	شرکت دریا کار یزد		گزارش استاندارد	
			شرکت آب و فاضلاب تهران	

نام کارفرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمایشگر		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا			
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱		۱			
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان			
۱	۱۴۰۵/۶/۱۵	۱۵:۲۷:۳۳	خیابان ایثارگران شمالی خیابان نیلوفر	تهران			
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی		
RD	۰۶۱۳۱۶۰۳۰۲۱۲۰۱۱۶۱۳۴۰۰	۳		A	D		
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	PE	PE	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
C	A	N	D	A	۵۲	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها		
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss					

جدول عيوب استاندارد

ردیف	زمان ویدئو	موقعیت	عیب پیوسته	حروف				اعداد					
				کد	بند	جنس	شدت	ایعاد		درصد	موقعیت عیب		
								۱	۲		در / از	تا	
۱	۰۰:۰۰	۱.۰۰		MH			نقطه ی شروع / آدمرو						
۲	۰۰:۰۰	۱.۰۰		WLT			تراز آب /تراز آب کدر				۵		
۳	۰۰:۱۵	۲.۵۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۴	۰۰:۱۸	۲.۵۸		RF			نفوذ ریشه /نفوذ ریشه نازک						
۵	۰۰:۴۸	۵.۶۸		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۶	۰۱:۱۵	۱۳.۵۵		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۷	۰۱:۱۹	۱۳.۹۲		CX			اتصال جانبی معيوب /اتصال معيوب انشعاب						
۸	۰۱:۴۸	۱۶.۳۰		SR			آب بند معيوب /ورود و اشتر آب بند به فضای داخل لوله-مهاجم						
۹	۰۲:۱۴	۱۶.۳۰		.SA			پیمایش ناتمام/پیمایش ناتمام						