



شرکت دریا کاربند

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

جناب آقای ...		نام پیمانکار		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام کارفرما		
منطقه آبفا		نام ح.س. تصفیه خانه		کد تخصیصی پیمانکار		نام ناظر		
۱				۱		-		
شهرستان		نام خیابان		ساعت		شماره مرجع لوله		
تهران		خیابان قیصریه خیابان کتابی		۰۲:۳۲:۵۶		۱۴۰۵/۳/۳		
جهت بازرسی	نوع شبکه	کاربری شبکه	عمق آدمرو انتهایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو ابتدایی	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	کد محل فاضلابرو	
D	A	F	۳	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۶۰۰	۳	۰۶۱۲۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۹۶۵۲۶۰۰	RD	
توضیحات عمومی	روش نصب پوشش داخلی	پیش شستشو	جنس پوشش داخلی	جنس	شکل سطح مقطع	عرض سطح مقطع	ارتفاع سطح مقطع	
تست ۳۴۵	M	Y	CO	CO	C	۲۵۰	۲۵۰	
روش بازرسی	سال ساخت	طول قطعه لوله	طول لوله	دمای هوا	شرایط آب و هوایی	نحوه کنترل جریان	هدف از بازرسی	درجه بحرانی بودن
B	۱۳۵۵	۶	۲۰	A	D	N	A	B
ش.م. ذخیره عکس ها	محل ذخیره عکس ها		ش.م. ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو		محل ذخیره فیلم		استاندارد کد گذاری
				زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss		ذخیره بر روی DVD/DVD		WRc

جدول عيوب استاندارد

اعداد				حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف	
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند					کد
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۵			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
		۱۰			رسوبات / رسوبات ته نشین شده ی درشت دانه			DER		۶.۱۴	۰۱:۱۹	۳
					پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام			.SA		۶.۱۴	۰۱:۴۹	۴