



شرکت دریا کار یزد

گزارش استاندارد

شرکت آب و فاضلاب تهران

نام کار فرما		شرکت آب و فاضلاب تهران		نام پیمانکار		جناب آقای ...	
نام ناظر	شماره قرارداد	کد تخصیصی پیمانکار	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه
-	۱۳۱۱۳/۱۸۹۶۱	۱	نام ح.س. تصفیه خانه	منطقه آبفا	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه
شماره مرجع لوله	تاریخ	ساعت	نام خیابان	شهرستان	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه
۱	۱۴۰۵/۳/۳	۱۶:۴۸:۳۴	بلوار دانشجو	تهران	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	کاربری شبکه
کد محل فاضلابرو	ش.مرجع آدمرو ابتدایی	عمق آدمرو ابتدایی	ش.مرجع آدمرو انتهایی	عمق آدمرو انتهایی	کاربری شبکه	نوع شبکه	جهت بازرسی
RD	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۰۰۰	۳	۰۶۱۳۱۶۰۲۰۲۱۲۰۰۶۵۱۶۱۰۰	۳	F	A	D
ارتفاع سطح مقطع	عرض سطح مقطع	شکل سطح مقطع	جنس	جنس پوشش داخلی	پیش شستشو	روش نصب پوشش داخلی	توضیحات عمومی
۲۵۰	۲۵۰	C	CO	CO	Y	M	تست ۳۴۵
درجه بحرانی بودن	هدف از بازرسی	نحوه کنترل جریان	شرایط آب و هوایی	دمای هوا	طول لوله	طول قطعه لوله	روش بازرسی
A	A	N	D	A	۵۳	۶	B
استاندارد کد گذاری	محل ذخیره فیلم	روش آدرس دهی ویدئو	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها
WRc	ذخیره بر روی DVD/DVD	زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss	ش.م. ذخیره فیلم	محل ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها	ش.م. ذخیره عکس ها

جدول عيوب استاندارد

اعداد					حروف				عیب پیوسته	موقعیت	زمان ویدئو	ردیف
موقعیت عیب		درصد	ابعاد		شدت	جنس	بند	کد				
تا	در / از		۲	۱								
					نقطه ی شروع / آدمرو			MH		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۱
		۵			تراز آب / تراز آب کدر			WLT		۱.۰۰	۰۰:۰۰	۲
		۱۰			رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده			DEX		۲.۰۶	۰۰:۰۷	۳
					اتصال جانی عیوب / اتصال معیوب انشعاب			CX		۱۱.۴۱	۰۲:۵۱	۴
					محل اتصال انشعاب / اتصال انشعاب			CN		۱۲.۳۴	۰۳:۰۲	۵
					رسوبات / سایر رسوبات ته نشین شده			DEX		۱۳.۴۰	۰۳:۵۵	۶
					پیمایش ناتمام / پیمایش ناتمام			.SA		۱۳.۴۰	۰۳:۵۹	۷